



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001031-TSE-07/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.10.2021
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.10.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	PEDAŞ ELEKTRİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MERVE MAHALLESİ GAZİ CADDESİ NO: 1/1 İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	PEDAŞ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MERVE MAHALLESİ GAZİ CADDESİ NO: 1/1 İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001031-TSE-07/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	pedaş
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61347-2-9 / 12.06.2013 – TS EN 61347-1 / 23.10.2015 – TS EN 60923 / 22.05.2008 – TS EN 61347-1/A1 / 15.02.2021
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



MH Model, 230 V, 50 Hz, 1.77 A, tw=130 °C , 150 W Metal Halide Lamba Balastı
MH Model, 230 V, 50 Hz, 2.35 A, tw=130 °C, 250 W Metal Halide Lamba Balastı
MH Model, 230 V, 50 Hz, 3.48 A, tw=130 °C, 400 W Metal Halide Lamba Balastı
PSB Model, 230 V, 50 Hz, 1.02 A, tw=130 °C , 70 W Yüksek Basınç Sodyum Buharlı Lamba Balastı
PSB Model, 230 V, 50 Hz, 1.10 A, tw=130 °C, 100 W Yüksek Basınç Sodyum Buharlı Lamba Balastı
PSB Model, 230 V, 50 Hz, 1.75 A, tw=130 °C, 150 W Yüksek Basınç Sodyum Buharlı Lamba Balastı
PSB Model, 230 V, 50 Hz, 2.70 A, tw=130 °C , 250 W Yüksek Basınç Sodyum Buharlı Lamba Balastı
PSB Model, 230 V, 50 Hz, 4.55 A, tw=130 °C, 400 W Yüksek Basınç Sodyum Buharlı Lamba Balastı

e-İmzalı/e-signed

23.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

